

Specyfikacja

Przetarg nr : P-5 / 2023 na

*„Awaryjną wymianę sekcji instalacji C.O. w budynku ODK
(Sklep FRAC)”*

przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie

Zakres robót do zrealizowania w systemie Stell Press lub równorzędnym.

1	Demontaż rur stalowych 3/4" pionów co	4 x 4,0m
2	Wykonanie – wstawienie (wpalenie) gwintów 3/4"	4 szt.
3	Montaż zaworów kulowych 3/4"	4 szt.
4	Wywiercenie otworów w stropie grubości 0,3 m pod rurę Kan Ø 35 i założenie tulei	2 szt.
5	Wywiercenie otworów w ścianie betonowej grubości 0,7 m po rurę Kan Ø 35 i założenie tulei	2 szt.
6	Zamontowanie rur Ø 35 na ścianie	20,0 m
7	Zamontowanie rur Ø 35 podwieszonych pod stropem	40,0 m
8	Montaż muf Ø 35	4 szt.
9	Montaż kolan Ø 35	12 szt.
10	Zamontowanie złączek GZ 35x5/4"	4 szt.
11	Montaż zaworów kulowych 5/4" + redukcja 5/4x1/2 + odpowietrznik automatyczny co 1/2"	2 szt.
12	Montaż trójników Ø35x22x35	4 szt.
13	Zamontowanie rur Ø 22 na ścianie (belka)	4 x 7,5 m
14	Montaż muf Ø 22	2 szt.
15	Montaż kolan Ø 22	4 szt.
16	Zamontowanie złączek GZ 22x3/4"	4 szt.

17	Zamontowanie rur \varnothing 15 na ścianie (belka)	2 x 9,0m + 2 x 4,0 m
18	Montaż kolan \varnothing 15	10 szt.
19	Zamontowanie złączek GZ 15x1/2"	4 szt.
20	Izolacja PUR na rurę \varnothing 35 grub. 20mm	60,0 m
21	Izolacja PUR na rurę \varnothing 22 grub. 20mm	30,0m
22	Próba ciśnieniowa instalacji	
23	Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac	
24	Prace porządkowe w trakcie zakończenia prac w danym dniu oraz po zakończeniu całości robót	

UWAGA: Prace do wykonania w porze nocnej z ustaleniem konkretnego dnia w godzinach od 22⁰⁰- 6⁰⁰. W pomieszczeniach znajduje się sklep spożywczy, który na czas prac nie zostanie wyłączony z użytkowania. Podczas wycinania starych elementów instalacji w lokalu używać tylko i wyłącznie pił listwowych nie powodujących iskrzenia i pylenia.

Roboty towarzyszące:


Roboty budowlane - wiercenie otworów montażowych w stropach i ścianach oraz uzupełnienie ubytków w murze, stropie powstałych w trakcie prowadzonych prac.

Pełnomocnik Zarządu RSM
Kierownik Oddziału 1000-lecia

inż. Bogusław Sak

W SALI SPRZEDAŻY SKLEPU 'FRAC'

- NOWA INSTALACJA C.O.
- STARA INSTALACJA C.O.



Jerzy Rojek
mgr inż. Urządzeń Sanitarnych
N. 448.5.4001/84, S. 0/91
członek POIIB nr ew. PDK/IS/0124/07